



**МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

16.05.2016 № 61-РВ

г. Москва

Об утверждении норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории городского округа Фрязино Московской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», и руководствуясь пунктом 12.22 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 03.10.2013 № 787/44 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области»:

1. Утвердить на территории городского округа Фрязино Московской области прилагаемые нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (далее - нормативы расхода тепловой энергии).

2. Установить, что:

2.1. Нормативы расхода тепловой энергии определены с помощью расчетного метода.

2.2. Единицей измерения нормативов расхода тепловой энергии является Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды.

3. Отделу координации и внешнего взаимодействия Организационно-аналитического управления в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения обеспечить его размещение на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области И.С. Доркину.

Министр жилищно-коммунального  
хозяйства Московской области

**003660**  
Е.А. Хромушин

**Нормативы**  
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории городского округа Фрязино Московской области

№ п/п	Конструктивные особенности дома	Единица измерения	Норматив расхода тепловой энергии	
			Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения
<b>Без наружной сети горячего водоснабжения</b>				
1.	С неизолированными стояками:			
1.1.	С полотенцесушителями	Гкал на 1 куб. м	0,0646	0,0646
1.2.	Без полотенцесушителей	Гкал на 1 куб. м	0,0596	0,0596